



UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA

Broj: 017-153018

Datum: 22. 08. 2013. godine

Tiršova 10, Beograd

Postovani,

Univerzitetaska dečja klinika u Beogradu sprovodi postupak nabavke izvođenja građevinskih i građevinsko zanatskih radova na adaptaciji postojećeg prostora odeljenja službe neurohirurgije na UDK, br. V-08/2013 objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke pod br. 131573 dana 26.07.2013. godine, na internet stranici naručioca: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs) i u "Sužbenom glasniku RS". U skladu sa čl. 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl.Glasnik RS“ br. 124/2013) i odredbama Konkursne dokumentacije dostavljamo vam odgovore i zahvaljujemo se na pitanjima koja se odnose na konkursnu dokumentaciju, a koja će nam pomoći da omogućimo svim ponuđačima dostavu odgovarajuće ponude i jednoobraznost u tumačenju dokumentacije i dostavljamo odgovore na iste:

#### PITANJE BR. 1

“Molimo Vas da nam dostavite šeme za aluminariju, stolarske radove i za medicinski nameštaj, kao i specifikaciju- karakteristike bolničkih kreveta i razvod medicinskih gasova, s'obzirom da su kreveti i medicinska sredstva u razvodu gasova i bolničke opreme pod obaveznom dozvolom agencije za lekove i medicinska sredstva.

Molimo Vas da nam date precizne karakteristike pomenute opreme da bi mogli istu da obezbedimo od ovlašćenih uvoznika.”

#### ODGOVOR:

Šeme za aluminariju i stolarske radove (vrata i nameštaj) su date u fajlovima koji su snimljeni na CD-u koji smo dali Vašem predstavniku prilikom obilaska lokacije dana 16.08.2013. godine. Crtezi bolničkih kreveta nisu dati. U predmeru radova pisu dimenzije. Ponudjac je u mogućnosti da ponudu da u skladu sa svojom ponudbenom paletom. Potrebno je da kreveti budu u nivou kvaliteta i opremljenosti kao kreveti na drugom spratu u renoviranom delu Univerzitetaska dečje klinike na odeljenju "nefrologije", koje je zainteresovanim ponuđačima pokazano prilikom obilaska lokacije.

Potrebno da kreveti imaju odgovarajuće Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva o stavljanju u promet medicinskog sredstva.

Potrebno je da medicinska sredstva u razvodu gasova i bolničke opreme gasova (bolnički razvod sa utičnicama za O2 i VAC i kontrolna ventilaska kasete) imaju ili Rešenje Agencija za lekova i medinska sredstva o stavljanju u promet medicinskog sredstva ili sertifikat sa CE znakom i potvrdom da je proizvod sertifikovan po standardu ISO 13485:2003 za proizvodnju medicinskih sredstava.

Specifikaciju razvoda medicinskih gasova i opreme je data i precizirana u predmeru radova kao i u grafickim prilozima koji su dati na CD-u. Kompletna oprema instalacije medicinskog gasa kao i materijali koji se koriste u realizaciji ovih instalacija moraju imati odgovarajuće sertifikate i ateste.

## PITANJE BR. 2

U predmeru i predračunu radova na strani 79 stavili ste napomenu koja glasi:

“Ponudač popunjava sve stavke iz ovog obrasca specifikacije- ponude kao i ukupnu cenu po svakoj stavci bez PDV-a. Ponudači su dužni da popune isti obrazac i u excel tabeli koja je dostavljena kao prilog broj 1 uz konkursnu dokumentaciju i predstavlja njen sastavni i neodvojivi deo. U slučaju neslaganja u iznosima unetim u ovom obrascu i iznosima unetim u excel format, prednost će imati iznosi uneti u ovom obrascu.”

- **Kako nam prilog br.1. tj. predmer radova nije dostavljen u excel formatu uz konkursnu dokumentaciju, molimo Vas da nam isti dostavite.”**

## ODGOVOR:

Poštovani, predmer i predračun radova postavljen je i u excel format pod stavkom Ostala dokumenta dana 16.08.2013. godine.

## PITANJE BR. 3

“U konkursnoj dokumentaciji na strani 7 - dodatni uslovi tačka 2.2. Kadrovski kapacitet :  
Ponudač mora da ima najmanje :

- Jednog diplomiranog inženjera arhitekture sa važećom licencom IKS broj 400 ili jednog inženjera građevine sa važećom licencom IKS broj 410 ili 411, jednog diplomiranog inženjera mašinstva sa važećom licencom IKS broj 430, jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike sa važećom licencom IKS broj 450 i jednog diplomiranog inženjera sa važećom licencom IKS broj 453.
- 20 izvršilaca građevinske struke i to minimum 6 zidara, 3 podopolagača, 3 keramičara i 4 vodoinstalatera.
- 10 izvršioaca završnih građevinsko-zanatskih radova.
- 5 izvršioaca termotehničkih radova
- 5 izvršioaca elektro radova

### Pitanje:

Koliko je potrebno građevinskih i građevinsko-zanatskih izvršioaca?

Potrebno je da nam detaljno obrazložite koliko je kojih izvršioaca potrebno, pošto iz navedenog dela nije baš najjasnije, na jednom mestu se pominje 20 izvršioaca na jednom 10 izvršioaca.”

## ODGOVOR:

Po dostavi pitanja zainteresovanog lica Naručilac je razmotrio posatavljene uslove u delu koji se odnosi na kadrovski kapacitet, te shodno postavljenom pitanju vrši izmenu istih, koji sada glase:

Ponudač mora da ima najmanje:

- Jednog diplomiranog inženjera arhitekture sa važećom licencom IKS broj 400 ili jednog inženjera građevine sa važećom licencom IKS broj 410 ili 411, jednog diplomiranog inženjera mašinstva sa važećom licencom IKS broj 430, jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike sa važećom licencom IKS broj 450 i jednog diplomiranog inženjera sa važećom licencom IKS broj 453.
- 20 izvršioaca građevinska i struke i izvršioaca građevinsko – zanatskih radova, pod uslovom da ukupnom navedenom zbiru od 20 izvršioaca ima minimum:
  - zidara - 1 izvršioac + 1 pomoćnik
  - gipsar - 2 izvršioaca + 1 pomoćnik
  - keramičar - 1 izvršioac + 1 pomoćnik

- podopolagač - 1 izvršioc + 1 pomoćnik
- moler - 2 izvršioca
- električar - 2 izvršioca
- termotehničar - 1 izvršioc + 1 pomoćnik

**PITANJE BR. 4**

“Takođe nas interesuje da li umesto Polise osiguranja od odgovornosti iz delatnosti sa osiguranom sumom u minimalnom iznosu od 3.000.000,00 dinara koja traje najmanje do isteka roka za završetak radova, može da se dostavi ponuda za istu od osiguravajuće kuće, a izabrani ponuđač da dostavi Polisu u momentu zaključivanja ugovora.”

**ODGOVOR:**

Prihvata se. Ponuđači mogu umesto polise osiguranja da prilikom predaje ponuda dostave Ponudu za istu od osiguravajuće kuće, a izabrani ponuđač je u obavezi da dostavi Polisu u momentu zaključivanja ugovora.

**PITANJE BR. 5:**

“Na str. 7/88 za kadrovski kapacitet zahtevate:

- a) 20 izvršioca građevinske struke i to minimum 6 zidara, 3 podopolagača, 3 keramičara i 4 vodoinstalatera

Da li preostala 4 zaposlena mogu biti KV tesari ili KV armičari?

- b) 10 izvršilaca završnih građevinsko-zanatskih radova

Koja su konkretna zanimanja? Da li su moleri adekvatna zanimanja?

- c) 5 izvršioca termotehničkih radova

Koja su to konkretno zanimanja? Da li su zanimanja mašinske struke adekvatna zanimanja?”

**ODGOVOR:**

Odgovor na ovo pitanje je dat u odgovoru na pitanje br. 3.

**PITANJE BR. 6:**

“Na str. 7/88 za poslovni kapacitet zahtevate da vrednost izvedenih radova bude u minimalnom iznosu od 300 miliona dinara bez PDV-a za poslove 2008, 2009, 2010, 2011. i 2012, a dalje u tekstu navodite “ukupno za sve četiri godine?””

da li se se priznaju reference za poslednjih pet ili četiri godine, imajući u vidu da je period od 2008 do 2012. godine pet godina, a u tekstu navodite “ukupno za sve četiri godine?””.

**ODGOVOR:**

Priznaju se reference za pet godina tj. za 2008, 2009, 2010, 2011. i 2012. godinu.

**PORED ODGOVORA NA POSTAVLJENA PITANJA NARUČILAC OVIM PUTEM VRŠI I IZMENU I DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE ODNOSNO TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ISTE (PREDMER I PREDRAČUN), KAKO SLEDI:**

U obrazcu br. 13. – Strukura cena, na strani 78. Konkursne dokumentacije u delu F: RAZVOD MEDICINSKIH GASOVA, OPISU POZICIJE br. 1, usled greške u obeležavanju utičnice menja se utičnica "KV5" u utičnicu "VAC", te ista pozicija 1. umesto:

"Isporuka i montaža kontrolne ventilne kasete za dva med. gasa (O2, KV5), proizvodnje PME tip KVK 2020 ili ekvivalentno koja se sastoji od:

-ugradne kutije

-prednje maske sa vratima i oznakama gasova i signalizatorom stanja medicinskih gasova. Vrata su sa ugrađenom zaštitnom bravom na izbijanje a u svemu prema EN 737-1.

-ventilskog bloka za kiseonik DN15-O2 sa transmitemom 0 - 5V sa priključkom za rezervno napajanje

-ventilskog bloka za komprimovani vazduh DN15-KV5 sa transmitemom 0 - 5V sa priključkom za rezervno napajanje

-elektronskog pretvaračkog bloka sa napojnom jedinicom, signalizatorom na vratima kasete i interfejsom za spregu sa centralnim signalizatorom."

sada glasi:

"Isporuka i montaža kontrolne ventilne kasete za dva med. gasa (O2, VAC), proizvodnje PME tip KVK 2020 ili ekvivalentno koja se sastoji od:

-ugradne kutije

-prednje maske sa vratima i oznakama gasova i signalizatorom stanja medicinskih gasova. Vrata su sa ugrađenom zaštitnom bravom na izbijanje a u svemu prema EN 737-1.

-ventilskog bloka za kiseonik DN15-O2 sa transmitemom 0 - 5V

-ventilskog bloka za vakum DN20-VAC sa transmitemom 0 - 5V

-elektronskog pretvaračkog bloka sa napojnom jedinicom, signalizatorom na vratima kasete i interfejsom za spregu sa centralnim signalizatorom."

Usled izvršene izmene u strukturi cena vrši se ista izmena i u eksel tabeli koja je sastavni i neodvojivi deo Konkursne dokumentacije i koju su ponuđači dužni da popune i dostave uz punuda, a sve u skladu sa NAPOMENOM datom na strani br. 79. Konkursne dokumentacije.

**Predsednik i članovi komisije za javnu nabavku:**

02  
1. Doc.dr. Aleksandar Sretenović, predsednik

2. Prof.dr. Ivana Petronić Marković

3. Slađana Ivanović

4. Branka Čavle

5. Dragana Agatonović