

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке услуге – услуга контроле и одржавања стабилних система за дојаву пожара, преглед хидраната и апарата за противпожарну заштиту за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број М-06/2019, објављену на Порталу јавних набавки 12.03.2019. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

за горе наведени поступак јавне набавке, молим појашњење кд у делу који се односи на постављени услов кадровског капацитета. Није наглашено за коју партију је неопходно да потенцијални понуђач има радноангажована 2 радника који имају потврду Siemens да су обучени за руковање системом и 1 дипл.инж.електротехнике. Јасно је да је то у вези са Партијом 1, а да није у вези са предметом јн Партије 2. На начин на који је тај услов постављен, рекло би се да понуђачи за Партију 2 морају да испуне такав услова он није у вези са предметом јн.

Молимо појашњење такво постављеног услова кадровског капацитета.

У складу са чл 20. ЗЈН молим потврду да сте примили овај мејл

ОДГОВОР:

Поштовани у конкурсној документације предметне набавке је назначено тачно који услов се односи на појединачну партију:

Само за партију 1

➤ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:

- да понуђач поседује сертификат ISO 9001:2008 – систем менаџмента квалитетом
- да понуђач поседује сертификат OHSAS 18001 – систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду
- да је понуђач овлашћен за сервисирање од стране произвођача опреме „Siemens“

Доказ:

- фотокопија сертификата ISO 9001:2008
- фотокопија сертификата OHSAS 18001
- фотокопија овлашћења за сервисирање издата од стране произвођача опреме „Siemens“ (овлашћење произвођача опреме за дистрибуцију, монтажу, пуштање у рад, одржавање и сервисирање система тип-а Siemens Sinteso FC2060)

➤ ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

- да понуђач располаже са најмање 4 (четири) возила од којих је 1 (једно) стално на располагању ради одазива на хитан позив)

- да понуђач поседује опрему за испитивање и сервисирање предметне опреме, као и софтверске алате за рад са предметним системом

Доказ:

- фотокопија саобраћајних дозвола за 4 (четири) тражена возила. Уколико возила нису у власништву понуђача потребно је доставити и фотокопију Уговора о закупу или лизингу. Уз наведено потребно је доставити и попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о испуњености техничког капацитета (Образац бр. 8, Поглавље XIII).

➤ **КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:**

- да понуђач има радно ангажована следећа лица:
 1. 6 (шест) радно ангажованих лица која раде на пословима у вези са предметом јавне набавке, са положеним стручним испитом из области заштите од пожара, од којих најмање 2 (два) поседују и сертификате произвођача опреме да су обучени за сервисирање и одржавање система а најмање 1 (један) је дипломирани инжењер електротехнике.

Доказ:

- фотокопије М (Пријава, промена и одјава на обавезно социјално осигурање) или М-А образаца (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање) за свих тражених 6 (шест) лица. Уколико нека од ових лица нису у радном односу за њих је уместо наведених образаца потребно доставити фотокопије Уговора о делу, допунском раду, пословнотехничкој сарадњи или сл.
- фотокопија Уверења Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, о положеном стручном испиту из области заштите од пожара
- фотокопија сертификата за 2 (два) лица издатих од стране произвођача опреме „Siemens“ (овлашћење произвођача опреме за дистрибуцију, монтажу, пуштање у рад, одржавање и сервисирање система тип-а Siemens Sinteso FC2060)
- фотокопија дипломе за 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике

Само за партију 2

Понуђач је у својој понуди дужан да достави исправу о контроли хидрантске инсталације и противпожарне заштите.

Дакле наведени су сви додатни услови који се односе на партију 1 (само за партију 1), а такође су и посебно наведени услови који се односе на партију 2 (само за партију 2).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

