



OSNOVANA 1924

Univerzitetaska dečja klinika *University Children's Hospital Belgrade*

017 - 2682 / 7
23. 12. 2016.

Поштовани,

Универзитетска деčја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – технички материјал за потребе одржавања објекта Универзитетске деçје клинике, у отвореном поступку, ЈН број В-50/2016, објављену на Порталу јавних набавки 07.12.2016. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 5

Поштовани,

овим путем желимо да скренемо пажњу Наручиоцу да техничка спецификација за Партију бр. 3 – Електро материјал предметне јавне набавке није формирана у складу са Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара, који је ступио на снагу 06.01.2016. године.

То се пре свега односи на позиције 51 и 51 – живине сијалице за рад са и без пригушнице.

Молимо вас да усагласите спецификацију за захтевима Правилника.


ОДГОВОР:

Поштовани,

не можемо уважити Ваш захтев.

Наиме, на основу Члана 19. став 1. тачка 10) Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2015), минимални критеријуми ЕЕ се не примењују на сијалице које служе за специјално медицинско осветљење за вршење прегледа и хируршких захвата, као што је осветљење и болницама, домовима здравља и медицинским и стоматолошким операционим салама.

Сијалице које смо дефинисали у Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке требају нам за ову врсту намене.



Душан Давидовић
Председник комисије за јавну набавку